

山东泰安华丰 220 千伏变电站 220 千伏间隔扩建工程竣工环境保护验收意见

2025 年 2 月 13 日，国网山东省电力公司泰安供电公司组织召开了山东泰安华丰 220 千伏变电站 220 千伏间隔扩建工程竣工环保验收视频会议。参加会议的有建设管理单位国网山东省电力公司泰安供电公司，工程设计单位上海电力设计院有限公司，施工单位泰安腾飞实业有限公司，监理单位山东网源电力工程有限公司，环评单位山东清朗环保咨询有限公司，验收调查及监测单位山东鲁环检测科技有限公司，并邀请专家成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报等，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

山东泰安华丰 220 千伏变电站 220 千伏间隔扩建工程包括扩建华丰 220kV 变电站 220kV 出线间隔 1 回。站址位于山东省泰安市宁阳县华丰镇田家院村南侧约 700m，山东泰安华丰 220kV 变电站内。建设项目实际总投资 449 万元，其中环保投资 13 万元，占总投资 2.90%。

2024 年 4 月 25 日泰安市生态环境局宁阳分局以宁环辐表审〔2024〕1 号对该项目的环境影响评价文件进行了批复，2024 年 8 月 28 日开工建设，2025 年 1 月 8 日投入调试。

二、工程变动情况

本工程实际建设内容与环评一致，无变更。

三、环境保护设施落实情况

本工程在设计、施工过程中落实了环境影响报告表及环评批复中提出的各项环境保护措施及要求，环境保护设施调试期的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，验收监测结果满足国家相关标准及限值要求。

四、环境保护设施调试效果

本工程电磁防护、噪声和污水防治、生态保护和水土保持设施基本按照环境影响报告表和环评批复中的要求予以落实。

五、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态环境保护措施，生态恢复状况良好。变电站电磁环境、声环境监测结果均满足相关标准要求；变电站内少量生活污水经站内化粪池收集后定期清运，不外排。

六、验收结论

山东泰安华丰 220 千伏变电站 220 千伏间隔扩建工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告表符合相关技术规范，同意山东泰安华丰 220 千伏变电站 220 千伏间隔扩建工程通过竣

工环境保护验收。

七、建议

进一步加强运行期的环境管理，做好科普宣传、公众沟通与环境监测工作。

验收组：

山东泰安华丰 220 千伏变电站 220 千伏间隔扩建工程

竣工环境保护验收组名单

分工	姓 名	单 位	职务/职 称	签字	备注
验收组 组长	许玉伟	国网泰安供电公司 建设部	专责	许玉伟	建设单位
组 员	荣鹏	国网泰安供电公司 发展策划部	专责	荣鹏	
	郭昱廷	围网泰安供电公司 运检部	专责	郭昱廷	
	侯超	国网泰安供电公司 项目管理中心	专责	侯超	
	程丰民	山东省核与辐射安 全监测中心	研究员	程丰民	特邀专家
	高学军	泰安市生态环境保 护控制中心	正高级工 程师	高学军	
	臧玉魏	国网山东电科院安 全生产部	正高级工 程师	臧玉魏	技术审评 单位
	丁琪	上海电力设计院有 限公司	设计总工 程师	丁琪	设计单位
	张耀	山东网源电力工程 有限公司	总监理工 程师	张耀	监理单位
	张繁同	泰安腾飞实业有限 公司	施工项目 经理	张繁同	施工单位
	王冰	山东鲁环检测科技 有限公司	工程师	王冰	验收单位
	李梦	山东清朗环保咨询 有限公司	工程师	李梦	环评单位